

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att ny avloppsanläggning förlorar sin funktion.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljare.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation (4 stycken bilder per A4) ska skickas in till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga, efter avslutat arbete.

Punkter försedda med  ska fotodokumenteras.

Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvolymer

Ange antal kammare

Om möjligt, ange fabrikat

Ange ålder

Kontroll i fält

Är locket helt?

Ja

Nej

Kommentar.....

Finns funktionellt T-rör på utgående rör?

Ja

Nej

Kommentar.....



Ta ett mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant.

Ange mått och tidpunkt för första mätningen

OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 8 timmar för att kontrollera eventuella läckage.

Efter 8 timmar tas ett andra mått. Ange mått och tidpunkt

Töm slamavskiljaren och skölj rent. Ta en bild!



Kommentar.....

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internet	E-post	Bankgiro	Org.nr
Box 19	Gunnarsrovägen 2	0589-670 200	www.arboga.se	miljo.bygg@vmmf.se	703-3707	222000-2881
732 21 Arboga		0227-670 200	www.kungsor.se			



Sker inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts?

Ja Nej Kommentar.....

Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?

Ja Nej Kommentar.....

Har brunnen börjat söndervittra?

Ja Nej Kommentar.....

Slamavskiljare bör återfyllas till utloppsröret för att undvika skador och slamflykt.

Övriga kommentarer.

.....

Härmed intygas att täthetskontroll i fält genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta.

Datum och namnteckning fastighetsägare

Namnförtydligande

Om annan än fastighetsägaren utfört arbetet

Datum och namnteckning

Namnförtydligande